

Taulukko Sysmän ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta annetuista lausunnoista

Lausuja	Lausunto	Pykälä	Muutosehdotus ja perustelut
ELY	<p>Määräyksessä tarkoitettu vaihtoehtoinen pohjavettä vaarantamaton käsittelytapa voitaisiin kuvata perusteluissa (tiivis järjestelmä, josta puhdistetut vedet johdetaan alueen ulkopuolelle).</p> <p>Määräys jätevesien imeyttämisen tapauskohtaisesta tarkastelusta tulisi poistaa, sillä määräysten tulee olla selkeät ja tarkkarajaiset eikä tulkinnanvaraiset.</p> <p>ELY:n ehdotus: Tapauskohtaista harkintaa voitaisiin toteuttaa esim. käsittelemällä poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisena, mikäli edellytykset sille täyttyvät.</p>	5 §	<p>→ Lisätään kuvaus määräykseen: <i>Vaihtoehtoisesti jätevedet on käsiteltävä pohjavettä vaarantamatta tiiviissä järjestelmässä ja johdettava puhdistettu jätevesi pohjavesialueen ulkopuolelle.</i></p> <p>→ muutetaan määräys niin että koko luokitellulla pohjavesialueella ei saa imeyttää mitään jätevesiä, paitsi vähäisiä jätevesiä.</p>
	<p>Määräyksessä voitaisiin edellyttää, että ammattimaista pesutoimintaa harjoittavan tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus toiminnasta ympäristönsuojeluviranomaiselle.</p>	8 §	<p>Tämä olisi hyvä lisä. Suurin osa on kuitenkin olemassa olevia toimintoja ja niitä on suhteellisen paljon. Toinen ongelma on, että toiminnanharjoittajat eivät miellä tekevänsä ammattimaista pesutoimintaa, jos päätoiminta on jotain muuta ja siinä ohessa pestään omia ja asiakkaan koneita säännöllisesti, jolloin ilmoitus jäisi helposti tekemättä.</p> <p>Jos tästä määrätään, olisi hyvä saada koko Itä-Hämeen alueelle yhtenäinen käytäntö valvonnan yhdenmukaisuuden takaamiseksi.</p> <p>→ei muutosta määräykseen</p>
	<p>Tarkennus perusteluihin, että lumenvastaanottopaikalla tarkoitetaan erillistä sille varattua aluetta. (ettei synny sekaannusta parkkipaikkojen reunoille kasatuista lumipenkoista)</p>	9 §	<p>→ lisätään tämä perusteluihin</p>

	<p>Ehdotuksen määräyksen uudelleenmuotoilusta. Naapurin suostumus ei riittävä poiketa 100 metrin vähimmäisetäisyydestä. Etäisyyden arvioinnissa otettava huomioon toiminnasta aiheutuva haju ja sen leviäminen sekä hajua vähentävät toimenpiteet, tekniikat ja olosuhteet.</p> <p>ELY ehdottaa, että eläinsuoja-asetuksen mukaisia vähimmäisetäisyyksiä ja poikkeamisperusteita voidaan pitää vertailukohteena kunnan määräyksiä laatimisessa.</p>	10 §	<p>→ lisätään perusteluihin ELY-keskuksen ehdotus ja poistetaan määräyksestä maininta naapurin kirjallisesta suostumuksesta.</p> <p><i>Hajulähteen etäisyysvaatimuksesta poikkeamisen arvioinnissa huomioidaan toiminnasta aiheutuva haju ja sen leviäminen sekä hajua vähentävät toimenpiteet, tekniikat ja paikalliset olosuhteet hyödyntäen eläinsuoja-asetuksen 138/2019 3 §:n periaatteita.</i></p> <p>→ lisätään sovellettujen oikeusohjeiden lakiluetteloon tämä asetus</p> <p>Edelleenkin etäisyysvaatimuksista voidaan perustellusti poiketa uusilla tai uudelleen käynnistettävillä tiloilla, mutta poikkeamiseen vaaditaan aina poikkeamislupahakemus. Poikkeaminen voidaan käsitellä rakennusvalvonnan lupahakemuksen yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnolla, jos rakentamislupahakemus on kohteesta vireillä.</p>
	<p>”sijoittamisen” sijasta käytettävä termiä ”hyödyntäminen”</p> <p>Poistaa sana ”puhdas” ja muotoilla lause uudestaan.</p> <p>Luettelon täydentäminen ja tarkentaminen mm. pitoisuuksien ja liukoisuuksien suhteen.</p> <p>Ilmoitukseen tulisi liittää kiinteistön omistajan ja haltijan kirjallinen suostumus. Listattu myös asioita, joita tulisi sisällyttää ilmoitukseen.</p> <p>Lisättävä: Jätteen hyödyntäjän annettava selvitys siitä miten hyödyntäminen toteutunut</p> <p>Lisättävä: Kiinteistön omistajan vaihdoksessa luovutettava dokumentit siitä mitä on sijoitettu minnekin.</p>	12 §	<p>→ Muotoillaan määräys ELY:n ehdotuksen mukaiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • käytetään ainoastaan termiä jätteen hyödyntäminen • poistetaan sana puhdas ja muotoillaan uudelleen • lisätään kohta hyödynnettävän jätteen sekaan kuulumattoman aineksen rajasta • lisätään kohta kiinteistön omistajan kirjallisesta suostumuksesta • tarkennetaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot ehdotuksen mukaisesti • lisätään vaatimus toimenpiteistä ilmoittamisesta viranomaiselle ja uudelle kiinteistönomistajalle <p>→ Muotoillaan perustelut ELY:n ehdotuksen mukaiseksi</p>

	<p>Muistuttaa määräyksen perusteluista, että asian siirtäminen toisen viranomaisen käsiteltäväksi ei perustu vain hyvien hallintoperiaatteiden toteuttamisesta -> HL:n 21 §:n mukainen velvollisuus siirtää asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle.</p>		
	<p>Otsikkoon tarkennus ”myös polttonesteet ovat kemikaaleja”</p> <p>Tulee varmistua siitä, että luvun määräyksissä on otettu huomioon ”Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -ohjeessa (Tukes 2019) esitetyt linjaukset.”</p>	<p>Luku 4 Kemik aalit</p>	<p>→Otsikoksi: Kemikaalien käsittely ja varastointi</p> <p>Opas on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.</p>
	<p>Ei vain terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet vaan kokonaisuudessaan vaaralliseksi luokitellut aineet.</p> <p>Varastoinnin ja säilytyksen termit yhtenäistettävä.</p> <p>Tekstissä olisi syytä yhtenäistää valuma-allas suoja-altaaksi sekä laajentaa suoja-allasvaatimus aineista aineryhmiin.</p> <p>Perusteluihin esimerkki, että hapot ja emäkset eivät saa valua vuototilanteessa samaan suoja-altaaseen</p> <p>Yleinen vaatimus suoja-altaiden sijoittamisesta siten, että niiden kunto on esteettömästi todettavissa ja vuodot havaittavissa nopeasti.</p> <p>Kappale 2 Muotoilu: lapon estävä järjestelmä ja täsmennettävä kiinteän säiliön määritelmä asiayhteyteen sopivaksi.</p> <p>Kappaleen 3 vuotojenhallintavaatimus syytä ulottaa säiliöistä myös samankokoisiin astiavarastoihin.</p>	<p>13 §</p>	<p>Muutetaan määräys ja perustelut ehdotuksen mukaisiksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • puhutaan vaaralliseksi luokitelluista aineista • muutetaan säilytystermit varastoinniksi • käytetään vain suoja-allas termiä • ainekohtainen allastusvaatimus <ul style="list-style-type: none"> ○ lisätään perusteluihin esimerkki hapoista ja emäksistä • Lisätään lukuun yleinen vaatimus suoja-altaiden sijoittamisesta ja esteettömydestä • muutetaan lapon estävä laite -> lapon estävä järjestelmä • lisätään yli 450 l ulkona sijaitsevien säiliöitä koskevaan määräykseen myös astiavarasto

<p>Kaksikertainen suojausratkaisu on syytä laajentaa koskemaan kaikkea vaarallisten nestemäisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia. Pohjavesialueen vaatimukset koottava yhdeksi omaksi kokonaisuudeksi.</p> <p>Kappaleessa 4 jää epäselväksi astiavaraston sisältö. Myös yksittäisten ulkona säilytettävien tynnyreiden vuotojenhallinnasta on pidettävä huolta.</p> <p>Kappaleen 5 muotoilu: varastoinnin perusvaatimusta on syytä selkeyttää. Nestemäisten kemikaalien varastointi sisätiloissa riittävän suurissa suoja-altaissa tai allastetuissa tiloissa. Lattia nestetiivis. Perusteluihin miten nestetiivis lattia on mahdollista saavuttaa: "(...) pinnoittamalla varastotilan lattia nestetiiviiksi tai käyttämällä erikoisafaltti- tai erikoisbetonipäällysteitä.")</p> <p>Mihin (kohtaan) viitataan kotitalouksia koskevalla poikkeuksella. Mitä on vähäistä suurempi kotitalouksissa varastointi?</p> <p>Kappaleen 6 kohdalla kaksoisvaippasäiliöiden osalta on syytä mahdollistaa toteutusratkaisut ilman katosrakennetta</p> <p>Kirjoitusvirhe "säilön"</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Laajennetaan pohjavesialueella kaksinkertainen suojausvaatimus koskemaan kaikkia vaarallisia kemikaaleja • Laitetaan pohjavesialuetta koskeva vuotojenhallinta omaan kappaleeseen • lisätään määritelmiin, että astia on alle 450 l ja säiliö yli 450 l, astiavarasto voi koostua yhdestä tai useammasta astiasta • lisätään perusteluihin kuvaus nestetiivistä rakenteesta → lisätään määritelmä pykälään 3 • Lisätään perusteluihin "Vähäistä suurempaa vaarallisten kemikaalien varastointina voidaan pitää yli 450 litran nestemäisten vaarallisten kemikaalien (sis. jätekemikaalit) astiavarastointia samassa tilassa. • lisätään määräykseen että riittää myös suoja-allas
<p>Määräyksen vaatimukset tulisi laajentaa koskemaan yleisesti vaarallisia kemikaaleja sekä niiden täyttö- ja tyhjennyspaikkoja. (toimijoiden tasapuolinen kohtelu)</p> <p>Kappale 1: Nestetiivis alusta. Perusteluihin sama kuin em.</p>	<p>14 §</p>	<p>→ Määräyksen otsikoksi Polttonesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien jakelu- ja täyttöpaikat</p> <p>→ muutetaan tiivis -> nestetiivis sekä perusteluihin tarkennus nestetiivistä alustasta</p>

	<p>10 m3 säiliöiden määräyksen poistaminen perusteetonta. JANO-asetusta ei sovelleta maataloihin tai alle 12kk kestäviin työmaihin eli määräyksellä on edelleen käyttöä.</p> <p>Kappaleen 4 sanamuotoja selvennettävä. Lisäksi ilmoitusmenettelyn laajentaminen myös olennaisiin muutoksiin esim. säiliön uusiminen.</p>		<p>→ palautetaan määräys 10 m3 jakelupisteistä, perusteluihin, ettei JANO koske maataloja ja alle 12 kk työmaita.</p>
	<p>Lisäysehdotus: Ympäristönsuojeluviranomainen voi edellyttää meluilmoitusta, poikkeuksista huolimatta. Esimerkein millaisissa tilanteissa, kuten erityisen häiritsevä melu tai sijoittuminen häiriintyvien kohteiden läheisyyteen</p>	21 §	<p>Tämä on hyvä lisämahdollisuus, mutta tarvitaan harvemmin. Käytännössä tapaus, jossa esimerkiksi naapuruston valitusherkkyys on matala, jolloin voitaisiin taata sekä häiriintyvän kohteen että toiminnanharjoittajan oikeusturva.</p> <p>→ Lisätään määräykseen maininta: <i>”Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen edellä mainituista toiminnoista, jos niiden arvioidaan tai todetaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua tai tärinää lähialueelle.”</i></p>
Poliisi	<p>Velvollisuus antaa tietoja ympäristön pilaantumisen vaarasta saattaa joiltain osin olla itsekriminointisuojan näkökulmasta haasteellinen ottaen huomioon, että ympäristön turmelemista koskevassa rikossäädöksessä vaaran aiheutuminen on tunnusmerkistökäsitteitä. (Henkilö voi kokea hankalaksi kertoa jotain, mikä saattaisi johtaa hänen osaltaan syytteeseen.)</p>	24 §	
	<p>Luettelossa voisi olla erikseen mainittuna ympäristörikkomus ja jätelain rikkominen, jotka tulevat pykälässä mainittujen säännösten ohella tavallisimmin arvioitavaksi ympäristönsuojelumääräysten tarkoittamassa viitekehysessä.</p>	26 §	
	<p>Rikoslain 24 § 1-4 kohdat puuttuu</p>	26 §	

PH PELA	<p>Muutosehdotus: Vaaralliset kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä niin, ettei (...)</p> <p>Muutosehdotus kohtaan ”Myös valuma-altaat on oltava ainekohtaiset.”: Samassa varastossa ja tilassa olevat vaaralliset kemikaalit on sijoitettava vaaraominaisuuksittain eri valuma-altaisiin, esimerkiksi hapot ja emäkset eri valuma-altaisiin.</p> <p>Lisäys kohtaan, joka koskee suoja-altaan kokoa: (...) 110 % suurimman varastoitavan säiliön tai astian tilavuudesta.</p> <p>Lisäys kohtaan, joka koskee toimenpiteitä lämmitysöljysäiliöitä uusittaessa: (...) maanalaiset säiliöt on poistettava putkistoineen maaperästä ja korvattava (...)</p>	13 §	<p>Vaarallisen jätteen jätehuollosta ja keräämisestä kiinteistöllä määrätään Sysmän jätehuoltomääräyksissä, joten niistä ei ole tarpeen määrätä ympäristönsuojelumääräyksissä.</p> <p>Muokataan valuma-altaiden ainekohtaisuus ja perustelut ehdotuksen mukaiseksi.</p> <p>Muotoillaan valuma-allasvaatimus koskemaan myös astioita.</p> <p>Täsmennetään myös putkistot poistettaviksi.</p>
	<p>Lisäys: Allastuksen toteuttamistavoista on saatavilla esimerkkejä muun muassa Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston oppaassa Polttonesteiden varastointi maatiloilla farmarisäiliöissä. Alle 10 m³:n polttonestesäiliöiden täyttöpaikka allastetaan siten, että se pidättää vähintään 1 m³:n vuodon.</p> <p>Pinnoitetun alustan tulisi olla lisäksi kulutusta kestävää kestopäällystettyä.</p>	14 §	<p>→ Lisätään maininta oppaasta perusteluihin.</p> <p>→ täsmennetään kulutuksen kesto vaatimus</p>
	<p>Lisäyksiä määräyksen säiliöiden kuntoluokkiin:</p> <p>A-luokan säiliö: <i>metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi.</i></p>	15 §	<p>Tarkennetaan säiliöiden kuntoluokat.</p>

	<p>B-luokka: metalliset säiliöt, joiden levyaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm.</p> <p>C-luokka: metalliset säiliöt, joiden levyaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttuu muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla. Tästä poistettava kunnostamisvelvoite, sillä säiliö on poistettava käytöstä.</p> <p>D-luokka: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa.</p>		
	<p>Puuttuu säiliön käytöstä poistamisen määräaika. Lisäys: "Maanalainen säiliö ja putkisto on poistettava maaperästä vuoden kuluessa uuden säiliön käyttöönotosta."</p> <p>Perusteluihin korjausehdotus: "Kiinteistön omistaja vastaa maahan jätetyn säiliön turvallisuudesta. Säiliön sijaitessa paikassa, esimerkiksi ajoneuvojen liikennöintiväylällä, voidaan puhdistettu säiliö täyttää hiekalla ehkäisemään säiliön sortumista."</p>	16 §	<p>Lisätään poistamisen määräaika.</p> <p>Tarkennetaan maininnat turvallisuudesta ja hiekalla täytöstä.</p>
PH ympäris tötervey s	<p>Jätevesien imeyttämistä ei tulisi sallia vedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeellä.</p> <p>Muutosehdotus: "Pohjavedenottamojen suojavyöhykkeellä ei saa imeyttää mitään jätevesiä."</p>	5 §	lisätään määräykseen kieltö pohjavesialueella jätevesien imeyttämisestä
	Määräykseen lannan poistamisesta sisältyisivät myös säännöllisesti ulkoilevien koirien ulkotarhat.	10 §	??
	Pykälä ja perusteluteksti ristiriidassa. Perusteluista saa käsityksen, että maalämpörakentaminen on kielletty vedenottamon suojavyöhykkeellä ja muilla pv-alueilla	11 §	

	asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Terveydensuojelun mukaan maalämpöjärjestelmän rakentaminen voisi olla mahdollista pv -muodostumisalueen ulkopuolella, ei kuitenkaan vedenottamon suojavyöhykkeellä.		
	Määräyksen toinen alakohta saatetaan ymmärtää, että ilman ilmoitusta voidaan järjestää mikä tahansa 1-2 päivää kestävä tapahtuma ilman melurajoituksia. Muotoiluehdotus: <i>Ilmoitusta ei tarvitse tehdä 1-2 päivää kestävästä urheilukilpailuista, sirkuksesta, tivolistä ja vastaavien kaltaisista tapahtumista tai moottoriurheilutapahtumista, joissa ei ole yhteislähtöjä (ralli, rallysprint, enduro, trial ja off road) kun melua aiheuttava tapahtuma järjestetään klo 7-22 välisenä aikana.</i>	17 §	??
	Poikkeus § 5, 10 ja 11 suojaetäisyysvaatimuksista, terveydensuojeluviranomaisen kuuleminen ennen poikkeuksen myöntämistä niissä tapauksissa, missä on tarve arvioida poikkeamisesta mahdollisesti aiheutuvaa terveyshaittaa, olisi suositeltavaa ja määräystä voisi täydentää tämän osalta.	25 §	perusteluun?
	Kyseisen pykälän perusteluja koskevia määräyksiä ei ole annettu ympäristöluvan ja ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle jäävästä kotieläintuotannosta ja harrastusmaisesta kotieläinten pitämisestä. Sysmän kunnassa on runsaasti aktiivista maataloutta, ja olisi suositeltavaa sisällyttää kuivalannan, lietelannan ja virtsan levittämistä pohjavesialueelle, talousvesikaivojen lähelle ja ranta-alueelle koskevat määräykset ympäristönsuojelumääräyksiin.	1 § Perust elut	→ lannan levittämisestä määrätään nitraattiasetuksessa. Pohjavesialueelle ei ole kiellettyä levittää lantaa, mutta nitraattiasetuksen ja ysmien mukaan se ei saa aiheuttaa vaaraa. Pohjavedenottamoiden suoja-alue määräykset sen sijaan saattavat kieltää (liete)lannan levittämisen. Eläinsuojailmoituksiin on kirjattu esim, että pohjaveden pilaaminen on kiellettyä ja pohjavesialueella lannan levityksessä on noudatettava erityistä huolellisuutta.
	4 §:n perusteluissa viitataan litin vesistöjen tilaan ja määräysten 6 §:ssä on kuivakäymälän rakenteisiin ja kuivakäymälän nesteen johtamiseen liittyvää toistoa.	Yleises ti	

Muutokset, jotka tehtiin lausuntojen perusteella tehtyjen muutosten lisäksi

1 §	→ Määräykset koskevat niissä mainittuja toimintoja ja niitä noudatetaan voimaantulon jälkeen, ellei määräyksessä ole mainittu erikseen siirtymäsäännöstä. koskevat voimaantulon jälkeen aloitettavaa toimintaa, ellei määräyksissä toisin mainita.		Valmistelun aikana huomattiin, että voimaantulosäännös voimaantulon jälkeen aloitettavasta toiminnasta aiheuttaisi epäselvyyttä ja että se on tarpeeton. On selkeämpää, että määräykset astuvat voimaan heti ja niihin sovelletaan siirtymäsäännöstä, jos se on määräyksessä erikseen mainittu. Näin määräykset pysyvät jatkossakin selkeämpinä.
3 §	Määritelmät: Astia, astiavarasto, säiliö, tiivis suoja-allas, maanpäällinen säiliö,		