

Tekojääräadan kylmäkoneiston kausihuolto

Tekojääräadan kylmäkoneiston huoltohistoriasta ei ole saatavilla tietoa suurempien huoltojen toteutumisesta. Vuonna 2013 huoltokirjaan on kirjattu käyttötunnit seuraavasti: kompressorin K1: 3731 tuntia ja kompressorin K2: 3710 tuntia.

Koska huoltohistoriasta ei voida varmistaa imu- ja painelevyjen vaihtoa, huoltoyhtiö suosittelee niiden uusimista molempiin kompressoreihin. Samassa yhteydessä voidaan tarkastaa kiertokangen laakerit ja vaihtaa ne tarvittaessa. Valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti imu- ja painelevyt sekä kiertokangen laakerit tulee vaihtaa 8000 käyttötunnin välein.

Jomcon Oy:n tarjous, Mayekawa alkuperäisvaraosista:

- tiivisteet, imu- ja painelevyt jousineen: 2252,52 € (alv 0 %) / kompressorin
- kiertokangen laakerit: 462,24 € (alv 0 %) / kompressorin
- huoltotyön kokonaishinta: 4615,00 € (alv 0 %) (sisältää matkakulut), työaika-arvio: 5 työpäivää

Lisätarkistukset ja analyysit:

Öljynsuodatin pestään ja vaihdetaan tarvittaessa. Kompressorin öljyn laatu ei ole tiedossa. Öljyanalyysi voidaan suorittaa huollon yhteydessä; hinta 220 € (alv 0 %). Ratapiirin ja lauhdepiirin vaihtimien tiiveys tarkastetaan huollon yhteydessä. Liuosanalyysi suoritetaan liuoksen kunnon ja pakkasenkeston arvioimiseksi; hinta 200 € (alv 0 %).

Päätös

Päätän tilata kylmäkoneiston kausihuollon Jomcon Oy:ltä esitetyn mukaisesti kattohintaan 10.464,52 euroa (alv 0 %).

Peruste

Hallintosääntö 27 §, Hankintaohe 5.5

Täytäntöönpano

28.04.2025

Lauri Timo
Tekninen johtaja

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.
(Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
luottamuspalveluista 617/2009)

Jakelu

Jomcon Oy
toimintaympäristövaliokunta, kunnanhallitus, kunnanjohtaja
tekniinen asiantuntija, liikuntapaikkojen hoitaja

Tämä päätös on julkaistu tietoverkossa 28.4.2025.

Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille
sähköpostilla 28.4.2025.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Sysmän kunta
Toimintaympäristövaliokunta
Valittulantie 5
19700 Sysmä
kirjaamo@sysma.fi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Sysmän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan