
Jätevedenpuhdistamon ilmastus- ja palautuskompressorin hankinta

Sysmän kunnan jätevedenpuhdistamon nykyiset pienemmät ilmastus- ja palautuskompressorit ovat alkuperäisiä, 1960–1970-luvulla asennettuja laitteita. Näistä laitteista toinen on todettu teknisesti korjauskelvottomaksi. Lisäksi nykyinen pääilmastuskompressor on erittäin vanha, käyttöikänsä loppupuolella oleva laite, joka on ollut jatkuvassa käytössä ympäri vuoden vaihtelevilla kierrosnopeuksilla.

Ilmastuskompressor on puhdistusprosessin kannalta kriittinen laite. Prosessin varmuuden takaamiseksi laitoksella tulee olla toimiva varalaitte mahdollisia vikatilanteita tai huoltojaksoja varten. Tämän vuoksi hankittava uusi kompressor tulee pääasialliseksi ilmantuottajaksi, ja nykyinen pääkompressor jää varalaitteeksi. Nykyinen päälaite on huollettu hiljattain ja on teknisesti kunnossa varakäyttöön.

Uusi kompressor edustaa nykyaikaista teknologiaa ja sen energiatehokkuus on huomattavasti parempi vanhoihin laitteisiin verrattuna. Arvioiden mukaan uusi laite tuo merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa vuositasona.

Hankintaa varten pyydettiin tarjoukset kolmelta eri laitetoimittajalta 26.5.2025. Tarjouspyynnössä asetettiin määräpäiväksi 13.6.2025 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kahdelta toimittajalta. Kaeser kompressorit Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnön kaikki ehdot, mukaan lukien kompressorin asennuksen puhdistamolle. Toinen toimittaja jätti huomioimatta vaaditun asennustyön tarjouksessaan, eikä sitä näin ollen voitu ottaa mukaan vertailuun.

Päätös

Päätän hankkia jätevedenpuhdistamolle ilmastus- ja palautuskompressorin Kaeser kompressorit Oy:ltä hintaan 14650,7 euroa (alv 0 %). Hinta sisältää laitteen, rahdin ja asennuksen.

Peruste

Hankintaohje 5.2.3, hallintosäätö 27 §

Täytäntöönpano

18.06.2025

Lauri Timo

Tekninen johtaja

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
(Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
luottamuspalveluista 617/2009)

Jakelu

Kaeser kompressorit Oy
Aerzen Finland Oy Ab
toimintaympäristövaliokunta, kunnanhallitus, kunnanjohtaja,
tekninen isännöitsijä, vesi- ja viemärlaitoksen vastaava hoitaja

Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille sähköpostilla
18.6.2025.

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 18.6.2025.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Sysmän kunta
Toimintaympäristövaliokunta
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. 03 84 310

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:

kirjaamo@sysma.fi